CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete

KONTROLL AV HANDBRANDSLÄCKARE

SYFTE: Det skall finnas släckredskap i tillräcklig omfattning, så möjligheten finns att snabbt släcka eller begränsa branden innan den vuxit sig för stor.

FUNKTION: Personal i byggnaden skall genom utbildning och praktisk övning kunna använda brandsläckare och ha förståelse för olika sorters släckmedel.

KONTROLL: Handbrandsläckarna skall vara väl markerade så att de lätt kan hittas.
Manometern skall markera grönt och plombering vara obruten.
Handbrandsläckarna skall vara försedda med en bruksanvisning som stegvis visar/förklarar hur man utlöser släckaren och redogöra för släckarens klass samt mot vilken typ av bränder släckaren är avsedd.

Kontrollintervall ☐ månadsvis ☐ kvartalsvis ☐ halvårsvis ☐ årsvis ☐ Annat……

Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan*	
1. Är tydligt utmärkt	4. Släckaren är lätt att ta loss
2. Finns på plats	5. Plomberingen inte bruten
3. Är lättåtkomlig (inte blockerad)	6. Manometer visar på grönt

Ev. Nr.	Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd)	**Brist på punkt Nr*/allt OK**

Kontrolldatum	Kontrollerat av	Åtgärd kontrollerad

Åtgärdsdatum	Åtgärdat av

Övriga anteckningar eller kommentarer